

## 关于对《中广核贺州钟山200MW400MWh集中共享新型工程储能项目》 规划与建筑设计方案的批复

# 钟山县自然资源局

编号：钟自然资规划第 2025017 号

## 关于对《中广核贺州钟山 200MW400MWh 集中共享新型工程储能项目》规划与建筑设计 方案的批复

中广核钟山风力发电有限公司：

你公司提交的《中广核贺州钟山 200MW/400MWh 集中共享新型工程储能项目》规划设计方案经钟山县自然资源审查委员会 2025 年第三次会议审议通过，并经公示无异议，现将相关内容批复如下：

### 一、原则同意该项目规划指标

（一）规划位置：钟山县燕塘镇燕塘村委东侧（燕塘中心小学段）；

（二）规划用地面积：38516.54 平方米；

（三）土地性质：工业用地；

（四）附属建筑物性质：配电房、门卫室等附属配套设施；

（五）总建筑面积：2443.98 平方米（其中运维楼 1284 平方米，生产楼 855.38 平方米，综合库房 159.2 平方米，危废暂存间 58.7 平方米，水泵房 86.7 平方米）；

（六）建筑占地面积：1801.98 平方米；



(七) 构筑物、露天设备、材料堆场及操作场地等用地面积  
20875.38 平方米;

(八) 建筑系数: 54.2%;

(九) 容积率: 0.063;

(十) 绿地率: 2.08%

(十一) 建筑高度: 不高于 24 米 (详见附件);

(十二) 停车位: 机动车位 9 个 (新能源停车位 2 个);

(十三) 场地标高及建筑物间距、建筑退距等指标详见附件。

## 二、其他事项

(一) 本方案总平面方案有效期为 2 年, 建筑设计方案有效期为 3 年, 有效期内可凭本方案设计和批复到县政务中心我局窗口办理相关规划手续。逾期未办理规划许可手续的, 本方案无效。

(二) 本项目所涉及的相关配套设施应同步设计、同步施工、同步验收, 项目完成后报规划部门组织规划竣工验收。

特此批复。

附件: 《中广核贺州钟山 200MW/400MWh 集中共享新型  
工程储能项目》规划设计方案



原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/223113.html>